

Результаты замеров нагрузок трансформаторных подстанций за 2018 год

№ п/п	Наименование объекта	Тех.присоединение	ТП	Мощность	Номинальный ток трансформатора	Замер нагрузки трансформатора, А			Загруженность, %
						фаза А	фаза В	фаза С	
1	ООО "Инженерные технологии"	РП-35 л 35-3	ТП-2332	630	909	584	591	563	64
2	ДНТСН "Медик"	ВЛ-10кВ л Ю-5	ТП-2040	400	400	339	342	335	85
3	СНТ "Геолог"	ВЛ-10кВ л С-6	ТП-72	250	361	205	216	218	59
			ТП-73	250	361	245	274	261	72
			ТП-13	400	400	0	0	0	0
			ТП-10	400	400	125	168	157	38
4	ТСН " Гвоздика"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-57	630	909	742	761	725	82
			ТП-92	100	144	72	79	86	55
5	СНТ "Незабудка-1"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-8	400	400	288	296	275	72
			ТП-12	400	400	214	203	196	51
6	СНТ "Дубовая роща"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-55	250	361	262	274	241	72
			ТП-56	160	231	188	189	161	78
			ТП-4074	160	231	52	62	48	23
7	ООО "Дмитровское"		ТП-2087	400	400	330	352	301	82
			ТП-2128	630	909	425	418	466	48
			ТП-1304	1000	1445	562	524	548	38
8	СНТ "Дружба"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2056	160	231	132	144	135	59
9	НОСНТ " Южный Урал"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2057	400	400	221	236	218	56
			ТП-2118	250	361	205	215	201	57
			ТП-1705	25	36,1	3	3	6	11
10	СНТ "Рассвет"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2156	160	231	169	185	152	73
11	СНТ "Офицеров запаса и в отставке"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2050	250	361	195	188	193	53
12	АО "Компания вотемиро"		ТП-33	250	361	133	112	120	34
13	ООО " Бессер-Блок"	РП-41 Л 41-1, Л 41-7	РП-46						#ДЕЛ/0!
			ТП-1	1600x2					#ДЕЛ/0!
			ТП-2	630x2	909				0
			ТП-3	400	400	205	188	201	50
14	СНТ "Лесовод-2"		ТП-1015	250	361	112	135	118	34
			ТП-1561	100	144	98	103	118	74
			ТП-1536	100	144	108	87	121	73
			ТП-1081	63	90,1	41	69	53	60
15	СНТ "Вишенка"	ВЛ-10кВ Л 31-9	ТП-1106	250	361	218	225	219	61

16	ООО "ОНП"	РП-41 Л 41-2, Л 41-8	ТП-2081	400	400	365	341	332	87
17	ООО УК "Актив"	РП-41 Л 41-2, Л 41-8	ТП-2080	630x2	909	35	32	54	4