

Свободная мощность на трансформаторных подстанциях за I квартал 2021 год

№ п/п	Наименование объекта	Тех.присоединение	ТП	Мощность	Номинальный ток	Замер нагрузки трансформатора, А			Свободная мощность, %
						фаза А	фаза В	фаза С	
1	ООО "Инженерные технологии"	РП-35 л 35-3	ТП-2332	630	909	361	360	352	61
2	ДНТСН "Медик"	ВЛ-10кВ л Ю-5	ТП-2040	400	577	401	405	381	31
3	СНТ "Геолог"	ВЛ-10кВ л С-6	ТП-72	250	361	182	184	204	47
4			ТП-10	400	577	301	327	284	47
5			ТП-13	400	577	281	274	241	54
6			ТП-73	250	361	201	207	187	45
7	ТСН "Гвоздика"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-57	630	909	584	521	536	40
8			ТП-92	100	144	57	47	42	66
9	ООО "Дмитровское"		ТП-2087	400	577	321	322	324	44
10			ТП-2128	630	562	375	328	297	41
11			ТП-1304	1000	1445	487	445	447	68
12	СНТ "Дружба"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2056	160	231	167	162	163	29
13	СНТ "Незабудка-1"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-8	400	577	402	405	408	30
14			63	91	78	87	81	10	
15			ТП-12	400	577	245	274	240	56
16	СНТ "Дубовая роща"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-55	250	361	230	245	281	30
17			ТП-56	160	231	112	124	124	48
18			ТП-4074	160	231	101	121	124	50
19	НОСНТ " Южный Урал"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2057	400	577	302	345	302	45
20			ТП-2118	250	361	202	207	209	43
21			ТП-1705	25	36	21	24	25	35
22	АО "Компания вотемиро"		ТП-33	250	361	205	201	203	44
23	СНТ "Рассвет"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2156	160	231	102	114	106	54
24	СНТ "Лесовод-2"		ТП-1015	250	361	207	232	235	38
25			ТП-1561	100	144	127	152	134	4
26			ТП-1536	100	144	126	141	140	6
27			ТП-1081	63	91	47	49	51	46
28	СНТ "Вишенка"	ВЛ-10кВ Л 31-9	ТП-1106	250	361	242	247	241	33
29	СНТ "Изаура"	ВЛ-10кВ Л-2 РП Южный Урал	ТП-4094	250	361	247	231	212	36
30	СНТ "Офицеров запаса и в отставке"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2050	250	361	218	204	207	42
31	ООО УК "Актив"	РП-41 Л 41-2, Л 41-8	ТП-2081	400	577	302	342	342	43
32			ТП-2080	630	909	208	210	248	76
33	ООО "Окна "Висла"	ВЛ-10кВ л П-17	ТП-4127	400	577	300	282	286	50