

Замеренная мощность на трансформаторных подстанциях за 2 квартал 2021 год

№ п/п	Наименование объекта	Тех.присоединение	ТП	Мощность	Номинальный ток	Замер нагрузки трансформатора, А			Замеренная мощность, %
						фаза А	фаза В	фаза С	
1	ООО "Инженерные технологии"	РП-35 л 35-3	ТП-2332	630	909	352	402	432	43
2	ДНТСН "Медик"	ВЛ-10кВ л Ю-5	ТП-2040	400	577	381	387	405	68
3	СНТ "Геолог"	ВЛ-10кВ л С-6	ТП-72	250	361	204	178	184	52
4			ТП-10	400	577	284	301	327	53
5			ТП-13	400	577	241	268	274	45
6			ТП-73	250	361	187	218	207	57
7	ТСН "Гвоздика"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-57	630	909	536	518	521	58
8			ТП-92	100	144	42	53	47	33
9	ООО "Дмитровское"		ТП-2087	400	577	324	348	322	57
10			ТП-2128	630	562	297	341	328	57
11			ТП-1304	1000	1445	447	451	445	31
12	СНТ "Дружба"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2056	160	231	163	168	162	71
13	СНТ "Незабудка-1"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-8	400	577	408	413	405	71
14				63	91	81	91	87	95
15			ТП-12	400	577	240	264	274	45
16	СНТ "Дубовая роща"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-55	250	361	281	253	245	72
17			ТП-56	160	231	124	161	124	59
18			ТП-4074	160	231	124	128	121	54
19	НОСНТ " Южный Урал"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2057	400	577	302	356	345	58
20			ТП-2118	250	361	209	212	207	58
21			ТП-1705	25	36	25	36	24	79
22	АО "Компания вотемиро"		ТП-33	250	361	203	208	201	57
23	СНТ "Рассвет"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2156	160	231	106	119	114	49
24	СНТ "Лесовод-2"		ТП-1015	250	361	235	232	232	65
25			ТП-1561	100	144	134	152	152	101
26			ТП-1536	100	144	140	141	141	98
27			ТП-1081	63	91	51	49	49	55
28	СНТ "Вишенка"	ВЛ-10кВ Л 31-9	ТП-1106	250	361	241	247	247	68
29	СНТ "Изаура"	ВЛ-10кВ Л-2 РП Южный Урал	ТП-4094	250	361	212	231	231	62
30	СНТ "Офицеров запаса и в отставке"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2050	250	361	207	204	204	57

31	ООО УК "Актив"	РП-41 Л 41-2, Л 41-8	ТП-2081	400	577	342	342	342	59
32			ТП-2080	630	909	248	210	210	24
33	ООО "Окна "Висла"	ВЛ-10кВ л П-17	ТП-4127	400	577	286	282	282	49