

Свободная мощность на трансформаторных подстанциях за 4 квартал 2021 год

№ п/п	Наименование объекта	Тех.присоединение	ТП	Мощность	Номинальный ток	Замер нагрузки трансформатора, А			Свободная мощность, %
						фаза А	фаза В	фаза С	
1	ООО "Инженерные технологии"	РП-35 л 35-3	ТП-2332	630	909	402	432	454	53
2	ДНТСН "Медик"	ВЛ-10кВ л Ю-5	ТП-2040	400	577	387	405	402	31
3	СНТ "Геолог"	ВЛ-10кВ л С-6	ТП-72	250	361	178	184	190	49
4			ТП-10	400	577	301	327	324	45
5			ТП-13	400	577	268	274	294	52
6			ТП-73	250	361	218	207	207	42
7	ТСН "Гвоздика"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-57	630	909	518	521	623	39
8			ТП-92	100	144	53	47	58	63
9	ООО "Дмитровское"		ТП-2087	400	577	348	322	331	42
10			ТП-2128	630	562	341	328	352	39
11			ТП-1304	1000	1445	451	445	456	69
12	СНТ "Дружба"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2056	160	231	168	162	150	31
13	СНТ "Незабудка-1"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-8	400	577	413	405	387	30
14				63	91	91	87	87	3
15			ТП-12	400	577	264	274	241	55
16	СНТ "Дубовая роща"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-55	250	361	253	245	287	28
17			ТП-56	160	231	161	124	157	36
18			ТП-4074	160	231	128	121	143	43
19	НОСНТ " Южный Урал"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2057	400	577	356	345	354	39
20			ТП-2118	250	361	212	207	23	59
21			ТП-1705	25	36	36	24	12	33
22	АО "Компания вотемиро"		ТП-33	250	361	208	201	201	44
23	СНТ "Рассвет"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2156	160	231	119	114	102	52
24	СНТ "Лесовод-2"		ТП-1015	250	361	232	232	215	37
25			ТП-1561	100	144	127	114	142	11
26			ТП-1536	100	144	141	141	138	3
27			ТП-1081	63	91	49	49	52	45
28			СНТ "Вишенка"	ВЛ-10кВ Л 31-9	ТП-1106	250	361	247	247
29	СНТ "Изаура"	ВЛ-10кВ Л-2 РП Южный Урал	ТП-4094	250	361	231	208	231	38
30	СНТ "Офицеров запаса и в отставке"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2050	250	361	204	218	187	44

31	ООО УК "Актив"	РП-41 Л 41-2, Л 41-8	ТП-2081	400	577	342	342	321	42
32			ТП-2080	630	909	214	204	218	77
33	ООО "Окна "Висла"	ВЛ-10кВ л П-17	ТП-4127	400	577	282	201	271	56