

Результаты замеров нагрузок трансформаторных подстанций за 1 квартал 2019 год

| № п/п | Наименование объекта | Тех.присоединение | ТП | Мощность | Номинальный ток трансформатора | Замер нагрузки трансформатора, А | | | Загруженность, % | Свободная мощность, % |
|-------|------------------------------------|------------------------------|---------|----------|--------------------------------|----------------------------------|--------|--------|------------------|-----------------------|
| | | | | | | фаза А | фаза В | фаза С | | |
| 1 | ООО "Инженерные технологии" | РП-35 л 35-3 | ТП-2332 | 630 | 909 | 362 | 374 | 385 | 41 | 59 |
| 2 | ДНТСН "Медик" | ВЛ-10кВ л Ю-5 | ТП-2040 | 400 | 577 | 427 | 438 | 285 | 66 | 34 |
| 3 | СНТ "Геолог" | ВЛ-10кВ л С-6 | ТП-72 | 250 | 361 | 165 | 162 | 189 | 48 | 52 |
| 4 | | | ТП-10 | 400 | 577 | 289 | 275 | 281 | 49 | 51 |
| 5 | | | ТП-13 | 400 | 577 | 278 | 231 | 241 | 43 | 57 |
| 6 | | | ТП-73 | 250 | 361 | 198 | 204 | 204 | 56 | 44 |
| 7 | ТСН " Гвоздика" | ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка | ТП-57 | 630 | 909 | 584 | 526 | 520 | 60 | 40 |
| 8 | | | ТП-92 | 100 | 144 | 24 | 36 | 34 | 22 | 78 |
| 9 | ООО "Дмитровское" | | ТП-2087 | 400 | 577 | 264 | 267 | 274 | 47 | 53 |
| 10 | | | ТП-2128 | 630 | 562 | 328 | 294 | 301 | 55 | 45 |
| 11 | | | ТП-1304 | 1000 | 1445 | 523 | 526 | 406 | 34 | 66 |
| 12 | СНТ "Дружба" | ВЛ-10кВ Л-204 | ТП-2056 | 160 | 231 | 142 | 164 | 185 | 71 | 29 |
| 13 | СНТ "Незабудка-1" | ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка | ТП-8 | 400 | 577 | 398 | 387 | 387 | 68 | 32 |
| 14 | | | | 63 | 91 | 67 | 72 | 73 | 78 | 22 |
| 15 | | | ТП-12 | 400 | 577 | 198 | 202 | 264 | 38 | 62 |
| 16 | СНТ "Дубовая роща" | ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка | ТП-55 | 250 | 361 | 251 | 246 | 237 | 68 | 32 |
| 17 | | | ТП-56 | 160 | 231 | 87 | 92 | 90 | 39 | 61 |
| 18 | | | ТП-4074 | 160 | 231 | 97 | 123 | 127 | 50 | 50 |
| 19 | НОСНТ " Южный Урал" | ВЛ-10кВ Л-204 | ТП-2057 | 400 | 577 | 307 | 294 | 293 | 52 | 48 |
| 20 | | | ТП-2118 | 250 | 361 | 204 | 194 | 193 | 55 | 45 |
| 21 | | | ТП-1705 | 25 | 36 | 15 | 12 | 13 | 37 | 63 |
| 22 | АО "Компания вотемиро" | | ТП-33 | 250 | 361 | 189 | 206 | 195 | 54 | 46 |
| 23 | СНТ "Рассвет" | ВЛ-10кВ Л-204 | ТП-2156 | 160 | 231 | 100 | 67 | 100 | 39 | 61 |
| 24 | СНТ "Лесовод-2" | | ТП-1015 | 250 | 361 | 216 | 192 | 203 | 56 | 44 |
| 25 | | | ТП-1561 | 100 | 144 | 108 | 101 | 104 | 72 | 28 |
| 26 | | | ТП-1536 | 100 | 144 | 118 | 102 | 104 | 75 | 25 |
| 27 | | | ТП-1081 | 63 | 91 | 42 | 52 | 36 | 48 | 52 |
| 28 | СНТ "Вишенка" | ВЛ-10кВ Л 31-9 | ТП-1106 | 250 | 361 | 205 | 204 | 197 | 56 | 44 |
| 29 | СНТ "Изаура" | ВЛ-10кВ Л-2 РП Южный Урал | ТП-4094 | 250 | 361 | 195 | 184 | 167 | 50 | 50 |
| 30 | СНТ "Офицеров запаса и в отставке" | ВЛ-10кВ Л-204 | ТП-2050 | 250 | 361 | 203 | 207 | 164 | 53 | 47 |
| 31 | ООО УК "Актив" | РП-41 Л 41-2, Л 41-8 | ТП-2081 | 400 | 577 | 204 | 201 | 236 | 37 | 63 |
| 32 | | | ТП-2080 | 630 | 909 | 304 | 306 | 269 | 32 | 68 |
| 33 | ООО "Окна "Висла" | ВЛ-10кВ л П-17 | ТП-4127 | 400 | 577 | 301 | 309 | 269 | 51 | 49 |