

Результаты замеров нагрузок трансформаторных подстанций за 4 квартал 2019 год

№ п/п	Наименование объекта	Тех.присоединение	ТП	Мощность	Номинальный ток трансформатора	Замер нагрузки трансформатора, А			Загруженность, %	Свободная мощность, %
						фаза А	фаза В	фаза С		
1	ООО "Инженерные технологии"	РП-35 л 35-3	ТП-2332	630	909	803	854	811	91	9
2	ДНТСН "Медик"	ВЛ-10кВ л Ю-5	ТП-2040	400	577	498	477	481	84	16
3	СНТ "Геолог"	ВЛ-10кВ л С-6	ТП-72	250	361	235	201	189	58	42
4			ТП-10	400	577	308	306	281	52	48
5			ТП-13	400	577	274	297	241	47	53
6			ТП-73	250	361	229	218	204	60	40
7	ТСН "Гвоздика"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-57	630	909	681	635	520	67	33
8			ТП-92	100	144	58	62	34	36	64
9	ООО "Дмитровское"		ТП-2087	400	577	274	298	274	49	51
10			ТП-2128	630	909	304	288	301	33	67
11			ТП-1304	1000	1445	508	523	406	33	67
12	СНТ "Дружба"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2056	160	231	178	171	185	77	23
13	СНТ "Незабудка-1"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-8	400	577	398	408	387	69	31
14				63	91	81	74	73	84	16
15			ТП-12	400	577	277	236	264	45	55
16	СНТ "Дубовая роща"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-55	250	361	266	273	237	72	28
17			ТП-56	160	231	107	111	90	44	56
18			ТП-4074	160	231	121	105	127	51	49
19	НОСНТ "Южный Урал"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2057	400	577	347	318	293	55	45
20			ТП-2118	250	361	222	206	193	57	43
21			ТП-1705	25	36	16	11	13	37	63
22	АО "Компания вотемиро"		ТП-33	250	361	201	228	195	58	42
23	СНТ "Рассвет"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2156	160	231	111	105	100	46	54
24	СНТ "Лесовод-2"		ТП-1015	250	361	227	208	203	59	41
25			ТП-1561	100	144	116	102	104	75	25
26			ТП-1536	100	144	137	129	104	86	14

27			ТП-1081	63	91	48	57	36	52	48
28	СНТ "Вишенка"	ВЛ-10кВ Л 31-9	ТП-1106	250	361	224	205	197	58	42
29	СНТ "Изаура"	ВЛ-10кВ Л-2 РП Южный Урал	ТП-4094	250	361	236	222	167	58	42
30	СНТ "Офицеров запаса и в отставке"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2050	250	361	201	205	164	53	47
31	ООО УК "Актив"	П-41 Л 41-2, Л 41	ТП-2081	400	577	338	365	236	54	46
32			ТП-2080	630	909	218	241	269	27	73
33	ОО "Окна "Висла"	ВЛ-10кВ л П-17	ТП-4127	400	577	301	315	269	51	49