

ООО "Уралэлектросеть"  
наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации										Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии					21	22	23	24	25	26	27
													1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)								
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Смежные сетевые организации и потребители электрической энергии (суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединенных потребителях услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт)	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, запись в	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)		
5	ООО"Уралэлектросеть"	ВЛ	ТП-4074 Л-5 РП Нежинка, ТП-55, ТП-56, ТП-57,	10 (10.5)	15,26 2020.04.07	19,57 2020.04.07	В	4,52	ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП)	0	0	409	0	0	406	0	0	0	406	3	1804	Филиал ПАО "МРСК Волги"- "Оренбур	5	3.4.9.1	4.12	1	
6	ООО"Уралэлектросеть"	ВЛ	ТП-1561, ТП-1536, ТП-1081 ВЛ-10кВ л 75-5	10 (10.5)	11,19 2020.04.16	08,03 2020.04.17	В	20,73	ВЛ 10 (10.5) кВ	0	0	291	0	0	290	0	0	0	290	1	474	ООО"Терра"	6	3.4.9.1	4.13	1	
7	ООО"Ура	ВЛ	ТП-72, ТП-	10 (10.5)	15,58	17,03	В	1,08	ВЛ 10	0	0	586	0	0	586	0	0	0	586	0	1209		7	3.4.12.3	4.21	1	
8	ООО"Ура	ВЛ	ВЛ-10кВ л	10 (10.5)	15,59	20,27	В	4,47	ВЛ 10	0	0	433	0	0	432	0	0	0	432	1	474	ООО"Терра"	8	3.4.12.2	4.11	1	
9	ООО"Уралэлектросеть"	ВЛ	ВЛ-10кВ л-204 РП-20, ТП-2056, ТП-2057, ТП-2118, ТП-1705, 2156, ТП-2050	10 (10.5)	19,43 2020.06.08	21,14 2020.06.08	В	1,52	ВЛ 10 (10.5) кВ	0	0	517	0	0	514	0	0	0	514	3	1157		9	3.4.7.4	4.21	1	
10	ООО"Уралэлектросеть"	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2156	0.38	20,18 2020.06.22	00,41 2020.06.23	В	4,38	ВЛ 0.38 кВ	0	0	119	0	0	119	0	0	0	119	0	148		10	3.4.8.5	4.9	1	
11	ООО"Уралэлектросеть"	ВЛ	ВЛ-10кВ л 75-5 ТП-1536, ТП-1081, ТП-1561	10 (10.5)	12,43 2020.06.29	23,35 2020.06.29	В	10,87	ВЛ 10 (10.5) кВ	0	0	433	0	0	432	0	0	0	432	1	474	ООО"Терра"	11	3.4.7.4	4.1	1	