

Результаты замеров нагрузок трансформаторных подстанций за 2 квартал 2020 год

№ п/п	Наименование объекта	Тех.присоединение	ТП	Мощность	Номинальный ток	Замер нагрузки трансформатора, А			Загруженность, %
						фаза А	фаза В	фаза С	
1	ООО "Инженерные технологии"	РП-35 л 35-3	ТП-2332	630	909	302	289	283	32
2	ДНТСН "Медик"	ВЛ-10кВ л Ю-5	ТП-2040	400	577	402	405	389	69
3	СНТ "Геолог"	ВЛ-10кВ л С-6	ТП-72	250	361	142	135	128	37
4			ТП-10	400	577	117	189	164	27
5			ТП-13	400	577	204	187	186	33
6			ТП-73	250	361	108	109	116	31
7			ТСН "Гвоздика"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-57	630	909	406	408
8	ТП-92	100			144	18	12	21	12
9	ООО "Дмитровское"		ТП-2087	400	577	287	265	253	47
10			ТП-2128	630	562	328	294	301	55
11			ТП-1304	1000	1445	504	531	413	33
12	СНТ "Дружба"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2056	160	231	135	158	179	68
13	СНТ "Незабудка-1"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-8	400	577	205	196	183	34
14				63	91	58	47	67	63
15			ТП-12	400	577	164	187	192	31
16	СНТ "Дубовая роща"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-55	250	361	202	207	194	56
17			ТП-56	160	231	65	78	82	32
18			ТП-4074	160	231	58	67	72	28
19	НОСНТ "Южный Урал"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2057	400	577	201	188	192	34
20			ТП-2118	250	361	164	187	182	49
21			ТП-1705	25	36	5	6	2	12
22	АО "Компания вотемиро"		ТП-33	250	361	156	167	172	46
23	СНТ "Рассвет"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2156	160	231	82	62	67	30
24	СНТ "Лесовод-2"		ТП-1015	250	361	188	152	153	46
25			ТП-1561	100	144	125	121	102	81
26			ТП-1536	100	144	68	52	70	44
27			ТП-1081	63	91	37	38	36	41
28			СНТ "Вишенка"	ВЛ-10кВ Л 31-9	ТП-1106	250	361	185	167
29	СНТ "Изаура"	ВЛ-10кВ Л-2 РП Южный Урал	ТП-4094	250	361	158	150	134	41
30	СНТ "Офицеров запаса и в отставке"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2050	250	361	107	123	140	34
31	ООО УК "Актив"	РП-41 Л 41-2, Л 41-8	ТП-2081	400	577	308	409	315	60
32			ТП-2080	630	909	389	397	381	43
33	ООО "Окна "Висла"	ВЛ-10кВ л П-17	ТП-4127	400	577	297	291	287	51