

Результаты замеров нагрузок трансформаторных подстанций за 3 квартал 2020 год

№ п/п	Наименование объекта	Тех.присоединение	ТП	Мощность	Номинальный ток	Замер нагрузки трансформатора, А			Загруженность, %
						фаза А	фаза В	фаза С	
1	ООО "Инженерные технологии"	РП-35 л 35-3	ТП-2332	630	909	287	256	261	29
2	ДНТСН "Медик"	ВЛ-10кВ л Ю-5	ТП-2040	400	577	385	382	861	94
3	СНТ "Геолог"	ВЛ-10кВ л С-6	ТП-72	250	361	125	126	118	34
4			ТП-10	400	577	102	106	164	21
5			ТП-13	400	577	182	160	172	30
6			ТП-73	250	361	98	87	93	26
7	ТСН "Гвоздика"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-57	630	909	386	381	367	42
8			ТП-92	100	144	21	13	18	12
9	ООО "Дмитровское"		ТП-2087	400	577	265	258	247	44
10			ТП-2128	630	562	305	281	284	52
11			ТП-1304	1000	1445	492	508	387	32
12	СНТ "Дружба"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2056	160	231	124	142	162	62
13	СНТ "Незабудка-1"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-8	400	577	187	206	150	31
14				63	91	52	38	23	41
15				ТП-12	400	577	162	167	147
16	СНТ "Дубовая роща"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-55	250	361	182	201	186	53
17			ТП-56	160	231	62	70	81	31
18			ТП-4074	160	231	50	56	62	24
19	НОСНТ "Южный Урал"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2057	400	577	182	187	165	31
20			ТП-2118	250	361	158	156	182	46
21			ТП-1705	25	36	15	23	28	61
22	АО "Компания вотемиро"		ТП-33	250	361	152	168	173	46
23	СНТ "Рассвет"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2156	160	231	81	57	60	29
24	СНТ "Лесовод-2"		ТП-1015	250	361	165	206	189	52
25			ТП-1561	100	144	136	131	108	87
26			ТП-1536	100	144	71	51	78	46
27			ТП-1081	63	91	41	58	42	52
28	СНТ "Вишенка"	ВЛ-10кВ Л 31-9	ТП-1106	250	361	189	175	180	50
29	СНТ "Изаура"	ВЛ-10кВ Л-2 РП Южный Урал	ТП-4094	250	361	186	207	215	56
30	СНТ "Офицеров запаса и в отставке"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2050	250	361	121	136	185	41
31	ООО УК "Актив"	Л-41 Л 41-2, Л 4	ТП-2081	400	577	308	409	307	59
32			ТП-2080	630	909	392	325	360	39
33	ОО "Окна "Висл"	ВЛ-10кВ л П-17	ТП-4127	400	577	356	267	232	49