

ООО"Уралэлектросеть"

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации												Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ВСЕГО				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
												1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)												
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер иголовой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электрической энергии	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты), ГГГГ.ММ.ДД	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями (часы, минуты), ГГГГ.ММ.ДД	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:										Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, задан в	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)	
												в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии	в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии	Смежные сетевые организации и производители электрической энергии	при рассмотрении потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события - шт.												
1	ООО"Уралэлектросеть"	ВЛ	ВЛ-10кВ Л-2 РП	10 (10.5)	01,47 2023.01.03	02,53 2023.01.03	В	1,1	ТП 10 (10.5)	0	0	68	0	0	65	0	0	0	65	3	1683		1	3.4.9.1	4.21	1	
2	ООО"Уралэлектросеть"	ВЛ	ВЛ-10кВ л 75-3 ТП	10 (10.5)	18,43 2023.01.03	22,55 2023.01.03	В	4,2	ТП 10 (10.5)	0	0	10	0	0	8	0	0	0	8	2	611		2	3.4.7.4	4.4	1	
3	ООО"Уралэлектросеть"	ВЛ	ВЛ-10кВ Л-204 РП-20, ТП-2056, ТП-2057, ТП-2118, ТП-1705, ТП-2156, ТП-2050, ТП-2014	10 (10.5)	12,31 2023.01.26	17,28 2023.01.26	В	4,95	ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП)	0	0	701	0	0	696	0	0	0	696	5	1683		3	3.4.9.1	4.21	1	
4	ООО"Уралэлектросеть"	ВЛ	ВЛ-10кВ Л-204 РП-20, ТП-2056, ТП-2057, ТП-2118, ТП-1705, ТП-2156, ТП-2050, ТП-2014	10 (10.5)	11,44 2023.01.27	16,38 2023.01.27	В	4,9	ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП)	0	0	701	0	0	696	0	0	0	696	5	1683		4	3.4.9.1	4.21	1	
5	ООО"Уралэлектросеть"	ВЛ	ВЛ-10кВ л П-17 ТП-4127	10 (10.5)	02,34 2023.02.05	04,49 2023.02.05	В	2,25	ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП)	0	0	4	0	0	1	0	0	0	1	3	388		5	3.4.9.1	4.21	1	
6	ООО"Уралэлектросеть"	ВЛ	ВЛ-10кВ л П-17 ТП-4127	10 (10.5)	02,34 2023.02.05	04,49 2023.02.05	В	2,25	ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП)	0	0	4	0	0	1	0	0	0	1	3	388		5	3.4.9.1	4.21	1	
7	ООО"Уралэлектросеть"	ВЛ	ВЛ-10кВ л С-6 ТП-72, ТП-73, ТП-13, ТП-10	10 (10.5)	12,46 2023.03.08	17,17 2023.03.08	В	4,52	ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП)	0	0	885	0	0	883	0	0	0	883	2	1552		7	3.4.12.2	4.1	1	
8	ООО"Уралэлектросеть"	ТП	ТП-1819 л 75-4	10 (10.5)	01,34 2023.03.14	02,47 2023.03.14	В	1,22	ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП)	0	0	7	0	0	7	0	0	0	7	0	1222		8	3.4.14	4.21	1	

9	ООО"Уралэлектросеть"	ТП	ТП-2332 л 21Н	0,38	14,48 2023.03.14	21,06 2023.03.14	В	6,3	ТП 0.38 кВ(Все ЛЭП ТП)	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	1581		9	3.4.7.3	4.11	1
10	ООО"Уралэлектросеть"	ТП	ТП-72 л С-6	0,38	17,33 2023.03.26	22,19 2023.03.26	В	4,77	ТП 0.38 кВ(Все ЛЭП ТП)	0	0	166	0	0	166	0	0	166	0	388		10	3.4.7.3	4.1	1
11	ООО"Уралэлектросеть"	ТП	ТП-1987	10 (10.5)	17,36 2023.03.31	18,07 2023.03.31	В	0,52	ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП)	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	242		11	3.4.9.1	4.21	1
12	ООО"Уралэлектросеть"	ВЛ	ВЛ-10кВ л 75-5 ТП-1536, ТП-1081, ТП-1561	10 (10.5)	14,22 2023.03.31	16,53 2023.03.31	В	2,52	ВЛ 10 (10.5) кВ	0	0	291	0	0	289	0	0	289	2	640		12	3.4.9.1	4.1	1